



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Lubań Sp. z o.o.

59-800 Lubań, Pl. 3-go Maja 11,  
tel./fax : (75) 722-22-39; 722-43-79  
e-mail : [biuro@pecluban.pl](mailto:biuro@pecluban.pl)  
[www.pecluban.pl](http://www.pecluban.pl)



Data: 2019-07-08

Lubań dn. 03.07.2019 r.

TS/.....597/19

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

STRAŻY GRANICZNEJ

Nr

Wpłynęło ..... 0.8. LIP. 2019 ..... r.

Zł. .... str. ....

**Ośrodek Szkoleń  
Specjalistycznych Straży Granicznej  
im. Bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna  
ul. Wojska Polskiego 2  
59-800 Lubań  
płk SG Jacek Wysokiński**

SĄD REJONOWY  
DLA WROCŁAWIA-  
FABRYCZNEJ WE  
WROCŁAWIU,  
IX WYDZIAŁ  
GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO  
REJESTRU  
SĄDOWEGO

KRS: 0000060384

Kapitał zakładowy :  
5 555 000 zł

REGON :  
230415042

NIP :  
613-000-25-90

Konto bankowe :  
PKO BP SA  
52 1020 2137 0000  
9602 0129 1301

W odpowiedzi na pismo z dn. 27 czerwca 2019r. w sprawie planowanej inwestycji „Budowa hangaru do celów szkoleniowych” na działce 2/13 w granicach terenów zamkniętych SG w Lubaniu, informuję że PEC Lubań Sp. z o.o. zapewni dostawę ciepła do przedmiotowego budynku 2021 w roku.

Formalne warunki przyłączenia zostaną wydane na podstawie złożonego przez Inwestora wniosku zawierającego zapotrzebowanie na ciepło i parametry pracy instalacji.

Podczas planowania inwestycji należy przewidzieć zapewnienie wydzielonego pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego o wymiarach min. 2x4 m, z niezależnym dostępem, wyposażone w niezależne zasilanie w energię elektryczną. Pozostałe wymagania zgonie z obowiązującymi przepisami. Pomieszczenie to powinno być zlokalizowane od strony budynku nr 5 w celu zaprojektowania i wykonania optymalnego przyłącza z sieci ciepłowniczej. Instalacja węzła ciepłego będzie przyłączona do sieci ciepłej pracującej na parametrach: zima 120/70 °C, lato 70/35 °C.

Otrzymują:  
-----

1. Adresat
2. A/a

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Kuchmistrz



ID: 04370300001618

*Kuc*